



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Típus: | MVM | KSZE-400/4 |
| Megnevezés: | kisfeszültségű szabadtéri elosztó szekrény | |
| Rövid leírás: | Az oszlop-transzformátorállomási elosztószekrények feladata a 0,4 kV-os feszültségszintre transzformált villamos energia erőátviteli áramköri elosztása, valamint a termékcsoport-besorolásnak megfelelően az elosztószekrényhez rendelt egyes villamos mérési-, vezérlési-, működtetési-, védelmi- és feszültségmentesítési feladatok funkcionális ellátása. | |
| Szabvány megfeleltetés: | MSZ EN 60947, MSZ EN 61439, MSZ 2364, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 17066, MSZ 1600-14, MSZ HD 60364, MSZ EN 60529, MSZ EN 62262/A1 | |
| Megfelelőségi nyilatkozat száma: | 401/17-KVGY | |

| | | |
|--|------|-------------------------------------|
| Műszaki adatok: | | |
| Névleges üzemi feszültség: | Ue | 3x400V/230 V, 50 Hz |
| Névleges szigetelési feszültség: | Ui | 430 V |
| Névleges lökőfeszültség-állóság: | Uimp | 8 kV |
| A berendezés névleges üzemi árama | Ie | 800 A |
| Dinamikus zárlati szilárdság | | 32kA |
| Termikus zárlati szilárdság | Icw | 16 kA/1s |
| Érintésvédelem: nullázás/TN-C kapocs: | | I. év.oszt. |
| Védettség: | | IP 44 |
| Áramkörök száma: | | 4db NH2 vagy 2db NH2 és 4db NH00 |
| Villamos főkapcsoló készülék | | NH-La-Lei-3N 1pol. S6 EFEN |
| Behelyezendő biztosító betét értéke: | | 630A átvezetőkés |
| Felső betáplálás keresztmetszete (max.): | | 1x4x240 mm ² RM, RMV, SM |
| Főbb méretek (szél./mag./mély.): | | 1120x1390x800 |
| Közvilágítási panel beépíthetőséggel | | |

3d modell:



Körvonalrajz:

