



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: **EON-ELMŰ CSE-FB 400/4**

Megnevezés: szakaszbiztosító szekrény

Rövid leírás: A **CSE** elosztók 0,4 kV-os kábelhálózaton alkalmas a hálózatról biztosítás nélküli leágazás megvalósítására. Falba telepíthető kábeles kialakítás.

Szabvány megfeleltetés: MSZ EN 61439, MSZ 2364, MSZ 1585

Megfelelőségi nyilatkozat száma: 441/20-KVGY

Műszaki adatok:

Névleges üzemi feszültség:	Ue	3x400V/230 V, 50 Hz
Névleges szigetelési feszültség:	Ui	430 V
Névleges lökőfeszültség-állóság:	Uimp	6 kV
A berendezés névleges üzemi árama le		400 A
Névleges rövid idejű határáram	Icw	15 kAeff
Névleges hatásosáram-csúcs	Ipk	30 kA
Érintésvédelem: nullázás/TN-C kapocs:		I. év.oszt.
Védettség:		IP 44
Áramkörök száma:		4db
Bekötendő vezeték keresztmetszete (max.)		:2x4x240 mm ² RM
Bekötendő vezeték keresztmetszete (max.)		:4x4x25 mm ² RM
Főbb méretek:		400x600x220
Felső bevezetések száma		4
Alsó bevezetések száma		2

