



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200

E-mail: mail@kvgy.hu

Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

| | |
|----------------------------------|---|
| Típus: | HE-200 |
| Megnevezés: | Emelőkaros hajtás |
| Rövid leírás: | A HE-200 típusjelű emelőkaros hajtások elsősorban a tolókéses (STK típus-jelű) szakaszolók R1-es rudazattal történő működtetéséhez készülnek. A hajtásagy elfordulási szöge 90°, mindkét véghelyzetben reteszelt. A 250 mm névleges méretű hajtókar a hajtás szerves része, nem leszerelhető. |
| Szabvány megfeleltetés: | EN 60947-1, EN 60947-1:2007/A1 |
| Megfelelőségi nyilatkozat száma: | - |

| | |
|---|---|
| Műszaki adatok: | |
| A HE-200 típusú kézi hajtás segédérintkezős és reteszelőmágneses kivitelben is készül, az alábbi változatokban: | |
| | <ul style="list-style-type: none">-jobb oldali segédérintkezővel-bal oldali segédérintkezővel-jobb oldali reteszelőmágnessel-bal oldali reteszelőmágnessel-jobb oldali reteszelőmágnessel és bal oldali segédérintkezővel-bal oldali reteszelőmágnessel és jobb oldali segédérintkezővel |
| A reteszelőmágnes választható üzemi feszültség szintjei: | <ul style="list-style-type: none">- 24 V AC/DC- 220 V AC/DC |
| A fentiekől eltérő feszültségigény esetén azt külön egyeztetni kell. A reteszelőmágnes mindkét irányban reteszelt. A hajtás csak akkor működtethető, ha a reteszelőmágnes tekercsére a feszültséget kapcsolnak. | |
| Mechanikai élettartam: | 1000 kapcsolás 200 Nm nyomatékigény esetén 3000 kapcsolás 100 Nm nyomatékigény esetén |
| Tömeg teljes kiépítés esetén: | 2,1 kg |



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200

E-mail: mail@kvgy.hu

Web: www.kvgy.hu



3d modell:



Körvonalrajz:

