



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: **NER-24-AHTR**

Megnevezés: **AHTR NE berendezés helyére beépíthető, közép feszültségű elosztó berendezés,**

Rövid leírás:

Szabvány megfeleltetés:
Megfelelőségi nyilatkozat száma:

Műszaki adatok:

Névleges feszültség:	24 kV
Névleges frekvencia:	50 Hz
Névleges áram:	630A
Névleges termikus határáram / időhatár:	16kA/1s
Névleges dinamikus határáram:	50kA
A beépített terhelésszakaszoló típusa:	RMTSF-24
A földelőkapcsoló paraméterei:	
Névleges zárlati bekapcsoló képesség:	40kA
Névleges termikus határáram / időhatár:	16kA/1s
Névleges dinamikus határáram:	40kA
Ipari frekvenciájú próbafeszültség (száraz és esőztetett állapotban)	
- földhöz és fázisok között:	50 kV
- szakaszolási távolságra:	60 kV
Lökőpróba - feszültség	
- földhöz és fázisok között:	125 kV
- szakaszolási távolságra:	145 kV
Alap kiépítés:	3mező, v-v-b konfiguráció
Mechanikai élettartam:	1000 CO
Tömeg alap kiépítés esetén:	800kg
Működtető erő a kézi hajtáson:	max.200N
Védettség:	IP 32

3d modell:

Körvonalrajz:

