



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: NERI-12

Megnevezés: belsőtéri, középfeszültségű elosztó berendezés

Rövid leírás:

Szabvány megfeleltetés:
Megfelelőségi nyilatkozat száma:

Műszaki adatok:

Névleges feszültség: 12 kV
Névleges frekvencia: 50 Hz
Névleges áram: 630A
Névleges termikus határáram / időhatár: 20kA/1s
Névleges dinamikus határáram: 50kA
A beépített terhelésszakaszoló típusa: RMTSF-12

A Földelőkapcsoló paraméterei:
Névleges zárlati bekapcsoló képesség: 50kA
Névleges termikus határáram / időhatár: 20kA/1s
Névleges dinamikus határáram: 50kA

Ipari frekvenciájú próbafeszültség
(száraz és esőztetett állapotban)

- földhöz és fázisok között: 28 kV
- szakaszolási távolságra: 32 kV
Lökőpróba - feszültség
- földhöz és fázisok között: 75 kV
- szakaszolási távolságra: 85 kV

Alap kiépítés: 3mező, v-v-b konfiguráció
Mechanikai élettartam: 1000 CO
Tömeg alap kiépítés esetén: 660kg
Működtető erő a kézi hajtáson: max.200N
Védettség: IP 32

3d modell:

Körvonalrajz:

