



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: NERI-24

Megnevezés: belsőtéri, középfeszültségű elosztó berendezés

Rövid leírás:

Szabvány megfeleltetés:
Megfelelőségi nyilatkozat száma:

Műszaki adatok:

Fő érintkező paramétere:

Névleges feszültség: 24 kV
Névleges frekvencia: 50 Hz
Névleges áram: 630A
Névleges termikus határáram / időhatár: 16kA/1s
Névleges dinamikus határáram: 50kA

A Földelőkapcsoló paramétere:

Névleges zárlati bekapcsoló képesség: 40kA
Névleges termikus határáram / időhatár: 16kA/1s
Névleges dinamikus határáram: 40kA

Ipari frekvenciájú próbafeszültség

(száraz és esőztetett állapotban)

- földhöz és fázisok között: 50 kV
- szakaszolási távolságra: 60 kV
Lökőpróba - feszültség
- földhöz és fázisok között: 125 kV
- szakaszolási távolságra: 145 kV

Alap kiépítés: 3mező, v-v-b konfiguráció
Mechanikai élettartam: 1000 CO
Tömeg alap kiépítés esetén: 800kg
Működtető erő a kézi hajtáson: max.200N
Védettség: IP 32

3d modell:

Körvonalrajz:

