



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus:	D01; D02.
Megnevezés:	biztosító betétek
Rövid leírás:	Késleltetett működésű, teljes tartományú, vezetékvédő betétek.
Szabvány megfeleltetés:	MSZ EN 60269-1; MSZ HD 60269-3.
Megfelelőségi nyilatkozat száma:	

Műszaki adatok:

Névleges áram:

- D01 2-16 A;
- D02 20-63 A.

Névleges feszültség (AC/DC): 400/250 V


Megszakítóképesség:

- AC 50 kA;
- DC 8 kA.

3d modell:



Körvonalrajz:



D01

D02

Típus	Névleges áram (A)	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d4	Ø d5	L
D01/E14	2	max. 6 (5,3 ; 5,8)	9,8	7,3 ^{+0,3-0,3}	11 ^{-0,7}	-	36 ⁺¹⁻¹
	4						
	6						
	10			8,5 ^{+0,3-0,3}			
	13						
	16						
D02/E18	20	max. 10 (-8,3)	13,8	10,9 ^{+0,3-0,3}	15,3 ^{-0,8}	16,7 ^{-1,3}	36 ⁺¹⁻¹
	25			12,1 ^{+0,3-0,3}			
	35			13,3 ^{+0,3-0,3}			
	50			14,5 ^{+0,3-0,3}			
	63			15,9 ^{+0,3-0,3}			