



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: **ELMŰ Szakaszbiztosító szekrény 1L2F/400 EKSZH-2/400 1.2**

Megnevezés: szakaszbiztosító szekrény

Rövid leírás: A szakaszbiztosító szekrény család olyan szabadtéren alkalmazott termék, melyet az áramszolgáltatók a kisfeszültségű hálózatokon a továbbhaladó hálózatszakaszok biztosítására, a továbbhaladó vagy leágazó hálózatszakaszok szelektív túláramvédelemmel szembeni alábiztosításra, illetve hálózati szakaszolási pontok képzésére használnak. 2db HN2 készülékkel, 1db felső és 2db alsó kivezetéssel.


Szabvány megfeleltetés: MSZ EN 60947, MSZ EN 61439, MSZ 2364, MSZ 1585, MSZ 453

Megfelelőségi nyilatkozat száma: 388/16-KVGY

Műszaki adatok:

Névleges üzemi feszültség:	Ue	3x400V/230 V, 50 Hz
Névleges szigetelési feszültség:	Ui	430 V
Névleges lökőfeszültség-állóság:	Uimp	6 kV
A berendezés névleges üzemi árama le		400 A
Névleges rövid idejű határáram	Icw	10 kAeff
Érintésvédelem: nullázás/TN-C kapocs:		I. év.oszt.
Védettség (zárt/nyitott ajtónál):		IP 43D / IP10
Áramkörök száma:		2db
Villamos kapcsoló készülék		3PSH2V (HASMA)
Behelyezendő biztosító betét értéke:		400A
Behelyezett betét névleges vesztesége max.:		45 W/db
Bekötendő vezeték keresztmetszete (max.):		240 mm ² RM, RMV, SM
Főbb méretek:		600x500x230
Felső bevezetések száma		1
Alsó bevezetések száma		2

3d modell:



Körvonalrajz:

