



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: **EON SZ2** **KSZH-1/160 1.1**

Megnevezés: szakaszbiztosító szekrény

Rövid leírás: A szakaszbiztosító szekrénycsalád olyan szabadtéren alkalmazott termék, melyet az áramszolgáltatók a kifestültségű hálózatokon a továbbhaladó hálózatszakaszok biztosítására, a továbbhaladó vagy leágazó hálózatszakaszok szelektív túláramvédelemmel szembeni alábiztosításra, illetve hálózati szakaszolási pontok képzésére használnak. 1db HN00 készülékkel, 1db felső és 1db alsó kivezetéssel.


Szabvány megfeleltetés: MSZ EN 60947, MSZ EN 61439, MSZ 2364, MSZ 1585, MSZ 453

Megfelelőségi nyilatkozat száma: 402/17-KVGY

Műszaki adatok:

Névleges üzemi feszültség:	Ue	3x400V/230 V, 50 Hz
Névleges szigetelési feszültség:	Ui	690 V
Névleges lökőfeszültség-állóság:	Uimp	8 kV
A berendezés névleges üzemi árama le		100 A (gR betét) esetén, 160 A (gL/gG betét) esetén
Névleges rövid idejű határáram	Icw	10 kAeff
Érintésvédelem: nullázás/TN-C kapocs:		I. év.oszt.
Védettség:		IP 43
Áramkörök száma:		1db
Villamos kapcsoló készülék		NH-Latr. 00 IN (EFEN)
Behelyezendő biztosító betét értéke:		100A / 160A
Behelyezett betét névleges vesztesége max.:		11 W/db
Bekötendő vezeték keresztmetszete (max.)		:95 mm ² RM, RMV, SM
Főbb méretek:		400x500x230
Felső bevezetések száma		1
Alsó bevezetések száma		1

3d modell:



Körvonalrajz:

