



**KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft.**  
Elektrotechnische Fabrik Kaposvár GmbH.  
Electrotechnical Factory Kaposvár LTD.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38.

H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

UNGARN / HUNGARY


Tel.: 0036 (82) **508-200**

Fax: 0036 (82) **512-460**

E-mail: [mail@kvgy.hu](mailto:mail@kvgy.hu)

Web: [www.kvgy.hu](http://www.kvgy.hu)

2023. május



## **KTW-1600E típusú**

**Külső kezelésű transzformátorállomás**

**Üzemeltetési dokumentáció**

**(OPUS TITÁSZ terület)**

**KVGY Kft.**

## MŰSZAKI ADATLAP

Megrendelő: **OPUS TITÁSZ Zrt., Debrecen**

Gyártási szám: .....

Rendelési szám: .....

Gyártási év: .....

### **Külső kezelésű betonházas transzformátorállomás:**

Típus: **KTW-1600E**

Ház gyártási száma: .....

Az állomás névleges feszültsége: 11 v. 22 /0,42 kV, teljesítménye: 1600 kVA

Fővállalkozó és végszerelő: **Kaposvári Villamossági Gyár Kft**

### **Beépített villamos berendezések:**

*Középfeszültségű kapcsoló berendezés:*

Gyártó: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

Névleges feszültség: 24 kV

Névleges áram: 630/200 A

MX kioldó feszültsége: 230Vac

*Kisfeszültségű elosztó berendezés:*

Gyártó: Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

Névleges feszültség: 400/230 V

Névleges áram: 2500 A

Betápláló egység: **Schneider EasyPact MVS25N tip. megszakító,**

kézi hajtású, 3P, ETV 2I védelem

Erőátviteli leágazások:

Készülékei: .....db .....gyártm. .... típ. .... A

.....db .....gyártm. .... típ. .... A

Segédüzem: Világítás, dugaszoló aljzat, transzformátor védelem:

Fogyasztásmérés előhuzalozása:

Közvilágítás:

Főkapcsolója: 1 db Apator gyártm. ARS 00 1P /185 típ. függ. bizt.. kapcs. kapcs. (In=160A)

Egyfázisú leágazások száma: 12 db

Leágazások készüléke: ETI gyártm. ETIMAT10 típ. 32 A C kismegszakító

Vezérlés előhuzalozása HFKV-hoz: igen

beépített készülék: nincs

Fogyasztásméréshez előhuzalozva: igen

# MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Az állomásra kiadott, a típus jóságát igazoló VEIKI certifikát száma: V-48/1998

A kisfeszültségű elosztó berendezés-család MEEI bizonylatának száma: M1 2792002 01

## *Elvégzett darabvizsgálatok:*

Tr. csatlakozó kábel vizsgálati jkv. száma: .....

Kisfeszültségű elosztón	3	kV	50 Hz	1 perc
Segédáramkörön	2	kV	50 Hz	1 perc

A KTW transzformátorállomás az elvégzett szemrevételezés, gyári működési, áramút vizsgálatok és feszültségpróbák alapján az MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 1585, MSZ EN 61439 szabvány és az MSZ EN 62271-202 termékszabvány előírásoknak megfelel.

Az állomás úgy lett kialakítva, hogy kielégíti a biztonságos munkavégzés feltételeit az 1993 évi XCIII a munkavédelemről szóló törvény és az 5/1993 (XII.26) MüM rendelete szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályok utasításait a telepítés, üzembe helyezés és üzemeltetés során a területileg illetékes áramszolgáltatók speciális előírásaival egyetemben be kell tartani.

Kaposvár, .....

.....  
KVGY Kft

Az állomásra a szállító az üzembe helyezéstől számított 12 hónap garanciát vállal. A garancia azonban nem lehet hosszabb, mint a gyártástól számított 24 hónap.

## **Figyelem!**

A tervezési, rendelési dokumentáció a transzformátorállomások összes lehetséges változatát magába foglalja.

A konkrét kialakítást az állomásban elhelyezett egyvonalas rajz tartalmazza. A transzformátor nem tartozéka az állomásnak, azt külön kell rendelni.

## **Reklamáció:**

Kaposvári Villamossági Gyár Kft. Minőségbiztosítási osztály

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38.

7401 Kaposvár, Pf. 28.

Tel.: 82/508-200

Fax: 82/512-460

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>MŰSZAKI ADATLAP</b>	2. oldal
<b>MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY</b>	3. oldal
<b>1. MŰSZAKI LEÍRÁS</b>	<b>6. oldal</b>
1.1. Az alkalmazás feltételei	6. oldal
<b>1.2. Műszaki adatok</b>	<b>6. oldal</b>
1.2.1. Fő adatok	6. oldal
1.2.2. Villamos jellemzők	6. oldal
1.2.2.1. Transzformátorállomás jellemzői	7. oldal
1.2.2.2. Középfeszültségű berendezések jellemzői	7. oldal
1.2.2.3. Kisfeszültségű elosztó berendezés jellemzői	8. oldal
<b>1.3. Szerkezeti felépítés</b>	<b>9. oldal</b>
1.3.1. Betonház	9. oldal
1.3.1.1. Az építmény leírása	9. oldal
1.3.1.2. Az építmény funkcionális jellemzői	9. oldal
1.3.2. Középfeszültségű berendezés	10. oldal
1.3.3. Transzformátorok	10. oldal
1.3.4. Kisfeszültségű elosztó berendezés	11. oldal
1.3.5. Földelések	11. oldal
1.3.6. Szellőzés	12. oldal
1.3.7. Biztonsági feliratozás, táblák	12. oldal
1.3.8. Csomagolás, szállítás, emelés	12. oldal
<b>2. KEZELÉSI UTASÍTÁS</b>	<b>13. oldal</b>
2.1. Általános előírások	13. oldal
<b>2.2. A középfeszültségű berendezés üzemeltetése</b>	<b>13. oldal</b>
2.2.1. BE és KI kapcsolások	13. oldal
2.2.2. Feszültségkémlelés	14. oldal
2.2.3. Borítólemezek bontása	14. oldal
2.2.4. Kábelcsatlakoztatás	14. oldal
2.2.5. Kábelvizsgálat, fázisegyeztetés	14. oldal
2.2.6. Az SF <sub>6</sub> gáz kezelése	14. oldal
2.2.7. Távvezérlés, távjelzés, zárlatjelzés	15. oldal
<b>2.3. A kisfeszültségű rész üzemeltetése</b>	<b>16. oldal</b>
2.3.1. Biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások a kezelés idejére	16. oldal
2.3.2. A kezelő által végezhető üzemszerű kapcsolások, fesz. mentesítések	16. oldal
2.3.3. Betáplálás, energia elosztás	17. oldal
2.3.4. A közvilágítási panel üzeme	17. oldal
2.3.5. A segédüzemi panel üzeme	17. oldal
2.3.6. Műszaki állapot ellenőrzése	17. oldal
<b>2.4. Karbantartás</b>	<b>18. oldal</b>
2.4.1. Biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások a karbantartáshoz	18. oldal
2.4.2. Időszakos karbantartás	18. oldal
2.4.3. A karbantartáshoz szükséges eszközök és anyagok	18. oldal

<b>2.5.</b>	<b>Transzformátor cseréje, primer berendezés cseréje</b>	<b>19. oldal</b>
2.5.1.	Transzformátor cseréje	19. oldal
2.5.2.	Primer berendezés cseréje	20. oldal
<b>3.</b>	<b>EMELÉSI UTASÍTÁS</b>	<b>21. oldal</b>
3.1.	Emelési Utasítás hatálya	21. oldal
3.2.	A KVGY Kft. telephelyén végzett emelés	21. oldal
3.3.	Emelés a megrendelő által megadott telepítési helyszínen	21. oldal
3.4.	Az emelés vázlatos rajza	24. oldal
3.5.	Az emelésre vonatkozó felirati táblák.	25. oldal
<b>4.</b>	<b>TELEPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK</b>	<b>26. oldal</b>
4.1.	Szállítás, daruzás, tárolás	26. oldal
4.2.	Alapozás, földmunka	26. oldal
4.3.	Telepítés- állomáson belüli tevékenységek	27. oldal
4.3.1.	Transzformátor állomás munkagödörbe történő beemelése	27. oldal
4.3.2.	Transzformátor beemelése	27. oldal
4.3.3.	Transzformátorcsatlakozó kisfeszültségű kábelek bekötése	27. oldal
4.3.4.	Transzformátorcsatlakozó nagyfeszültségű kábelek bekötése	27. oldal
4.3.5.	A transzformátor földelése	28. oldal
4.3.6.	Transzformátorvédelem bekötése	28. oldal
4.3.7.	Betonháztető ráemelése	28. oldal
4.4.	<b>Hálózati csatlakozások</b>	<b>28. oldal</b>
4.4.1.	Nagyfeszültségű földkábelek bekötése	28. oldal
4.4.2.	Kisfeszültségű földkábelek bekötése	29. oldal
4.4.3.	Állomás külső földelő hálózata	29. oldal
4.5.	Üzembe helyezés	29. oldal
<b>5.</b>	<b>TARTOZÉKOK, KEZELŐELEMELK</b>	<b>30. oldal</b>
<b>6.</b>	<b>ÁBRAJEGYZÉK</b>	<b>30. oldal</b>

# 1. MŰSZAKI LEÍRÁS

## 1.1. Az alkalmazás feltételei

A KTW-1600E típusú külső kezelésű transzformátorállomás fő alkalmazási területe - kis méretei miatt – a nagyvárosi lakóközrtek energiaellátásában kereshető, de kedvezően alkalmazható kisebb településeken, vagy saját elosztó berendezéssel rendelkező kis energiaigényű fogyasztói (ipari), ill. mezőgazdasági üzemek, továbbá egyéb létesítmények állandó vagy ideiglenes energiaellátására is, esetleg vegyes (köz célú/fogyasztói) változatban. A transzformátorállomás villamosan készre szerelve kerül ki az összeszerelő üzemből, így a telepítés helyszínén csak a transzformátort kell az állomásba beszerezni.

A KTW-1600E típusú transzformátorállomás olyan helyekre építhető be, ahol kábeles táplálása megoldható, a hálózat névleges feszültsége, ill. zárlati teljesítménye nem haladja meg a műszaki adatokban közölt értékeket, továbbá az állomás a jelen dokumentumban előírtaknak megfelelően telepíthető.

## 1.2. Műszaki adatok

### 1.2.1. Fő adatok:

Típus	KTW-1600E
Tr. állomás hosszúsága:	400 cm
Tr. állomás szélessége:	215 cm
Teljes magasság tetővel együtt:	287 cm
Magasság (tetővel, járda szint felett):	202 cm
Mélység (járda szint alatt):	85 cm
Transzformátorkamra mérete:	155 x 284 cm
Ház súlya (nyílászárókkal, üresen):	6,3 – 6,4 t
Villamosan készre szerelt állomás súlya (tető nélkül, berendezésekkel):	7,0 – 7,3 t
Tető súlya:	1,8 t
Szállított ház súlya (tetővel):	8,8 – 9,1 t
Villamosan készre szerelt állomás súlya (tetővel, berendezésekkel, transzformátorral)	13,2 – 13,5 t
Ház talajjal érintkező felfekvő felülete:	7,9 m <sup>2</sup>
Átlagos talajnyomás:	1,6 – 1,7 t/m <sup>2</sup>

A KTW-1600E tr. állomás fő méreteit az 1....3. sz. ábrák mutatják.

### 1.2.2. Villamos jellemzők:

Az állomásba behelyezett kapcsolási rajz mindig a tényleges állapotot tartalmazza, ill. a jelen üzemeltetési dokumentáció általános érvényű adatszolgáltatásait kiegészítő állomás bizonylatok és a közép feszültségű kapcsoló berendezés használati utasítása is a tényleges kiépítésnek felel meg.

### 1.2.2.1. Transzformátorállomás jellemzői:

Típus		KTW-1600E
Névleges teljesítmény		1600 kVA
Max. transzformátor veszteség		13000 W
Szellőzés osztálya		20 K
Névleges feszültség		12/0,42 kV vagy 24/0,42 kV
Névleges áram	primer	630 A
	szekunder	2500 A
Termikus háraróram (1 sec)	primer	20 kA
	szekunder	25 kA
Ívállóság (A és B megközelítés - 1 sec)		20 kA (1 sec)
Védettséé		IP 33D

### 1.2.2.2. Középfeszültségű berendezések jellemzői

A betonházas transzformátorállomások többféle típusvizsgált, fémtokozott primer berendezéssel szerelhetők, melyek elsősorban SF6 szigetelésűek, illetve korlátozottan légszigetelésűek. Legjellemzőbb a körhálózati T-kapcsolás (RMU), amely 2 vonali és 1 transzformátor mezőt jelent. Az utóbbi biztosító szakaszolókapcsolóval vagy megszakítóval van kialakítva.

A legjellemzőbb 3 mezős primer berendezés mellett szükség szerint beépítésre kerülhet 2 mezős primer berendezés végponti transzformátorállomás-, valamint akár 4 mezős primer berendezés hálózati, csomóponti funkciót is betöltő transzformátorállomás kialakítása céljából. A transzformátorállomásba beépítésre kerülő középfeszültségű kapcsoló berendezés típusa mindig Megrendelővel történt egyeztetés után kerül meghatározásra.

A szóba jöhető (preferált) SF6 gázszigetelésű primer berendezés típusok a következők:

Típus	KTW-1600
KÖF cella szélessége:	195 cm
KÖF ajtótok által biztosított nettó cella szélesség	186 cm
Beépíthető középfeszültségű primer kapcsoló berendezések	Schneider RM6- DI      QI IDI     IQI IIDII   IIQI
	Siemens 8DJH- RT RRT RRRT
	Ormazabal GA- 1TS1A1 2K1TS 3K1TS

Valamennyi készülék rendelkezik vonali oldalon szakaszoló kapcsolóval és földelőkapcsolóval, továbbá a transzformátorleágazásnál biztosítóval kombinált szakaszolókapcsolóval és földelőkapcsolóval, vagy megszakítóval és földelőkapcsolóval.

A beépített kapcsoló berendezésekről bővebb adatokat a készülékek ismertetőiben, ill. a mellékelt használati (kezelési) útmutatóban lehet találni.

### 1.2.2.3. Kisfeszültségű elosztó berendezés jellemzői

A betonházas transzformátorállomásokba a KEB típusjelű, nyitott kivitelű, célorientált konstrukciós kialakítású kisfeszültségű elosztó berendezések kerülnek beépítésre.

A leágazó áramkörök jellemző készüléke a 400 A-es függőleges elrendezésű, fázisonként működ-tethető kapcsolható biztosító.

A kisfeszültségű elosztó berendezés főbb paramétereit, villamos készülékeit a táblázat tartalmazza.

Kisfesz. berendezés típusa	KEB-2500
Névleges feszültség	400/230 V
Névleges KF szigetelési szint	3 kV (1 perc)
Névleges áram	2500 A
NH2 készülék modulhely száma alapkiépítés esetén:	12 db
400 A-es leágazások száma alapkiépítés esetén: 160 A-es leágazások száma alapkiépítés esetén: NH modulhely tartalékként, műanyag lappal takarva:	12 db - -
Beépíthető főkapcsolók: - megszakító  - gyűjtősín	Schneider EasyPact MVS25N tip. megszakító, In=2500A, 3P, kézi működtetésű, ETV 2I védelem, MX 230Vac kioldó
Közvilágítás (egész éjjeles) - 12 db 32 A-es leágazás - hangfrekvenciás vezérlés előkészítése - fogy. mérés lehetősége - kábelek földelhetősége	igen igen igen igen
Állomás összfogyasztás mérés lehetősége (fogyasztásmérőig előhuzalozva)	igen
Segédüzem áramkörei: - belső világítás - dug. aljzat - trafó védelem	igen

*Megjegyzés:* A transzformátorállomásba beépítésre kerülő kisfeszültségű elosztó berendezés a Megrendelővel történt egyeztetés után kerül kialakításra.

## 1.3. Szerkezeti felépítés

A KTW típusjelű külső kezelésű betonházas transzformátorállomás család az alábbi szerkezeti egységekre tagozódik:

- betonház
- középvezettségű berendezés
- transzformátor
- kiefeszültségű berendezés

### 1.3.1. Betonház

#### 1.3.1.1. Az építmény leírása

Az előre gyártott vasbeton trafóház 4 oldalfallal, alaplemezzel és födémmel határolt síklapú vasbeton térelemmé alakított **monolit szerkezet**.

A födém (tető) nyeregtető kialakítású.

Az oldalfalak 10 cm vastagsággal készülnek, kívül-belül síkfelületűek. Az oldalfalak síkjában illeszkednek a transzformátorállomás belső tereinek kifelé nyitható ajtói: kiefeszültségű és nagyfeszültségű tér kétszárnyú ajtóval, míg a transzformátorkamra egyszárnyú ajtóval nyitható, hozzáférést engedve a kezelő személyzet számára.

Az oldalfalak és a talplemez tartószerkezeti szempontból sarokmerev, víztartási szempontból víz- és olajálló, elektromos szempontból pedig galvanikusan összekötött (acélhálók összekötése) kapcsolattal készülnek. A talplemez 10 cm vastagságú anyagában vízszigetelt vasbeton síklemez-szerkezet. Az alaplemez, valamint az oldalfalak haránt irányú merevítése céljából 2 db 8 cm vastagságú vasbeton válaszfal is kialakításra kerül.

A típus trafóházak esetén az oldalfalak törtfehér színű nemes vakolattal, a nyílászárók biztonsági zárszerkezettel készülnek.

A külső vízzáráshoz az alap a talaj további kémiai hatásainak ellenálló bonobit bevonattal van ellátva.

A teljesen elkészített vasbeton elem fogadja a primer és szekunder oldali elektromos szerelvényeket a középső térrész pedig a transzformátort.

Az elektromosan teljesen összeszerelt, üzemben kipróbált transzformátor állomás tetővel együtt kerül kiszállításra a telepítéshez. A tető alátámasztási helyein 1 cm vastag gumilemez van felszerelve az oldalfalak felső peremén.

#### 1.3.1.2. Az építmény funkcionális jellemzői

A vasbeton **térelem** talajba süllyesztett része több funkciót lát el:

- biztosítja a kábelek bevezetését

a **középfeszültségű** oldalon a kábelbevezetés céljára szolgáló 15 db Ø 56 mm belső átmérőjű, 60 mm hosszú KOR csöcsonk kerül beépítésre. Szakszerű tömítés kialakítása esetén az átvezetők vízzáró tömítést biztosítanak.

a **kiefeszültségű** oldalon egy nyitott ablak biztosítja a változatos számú és méretű kábel bevezetését és a külső földelő hálózathoz való csatlakozást.

- biztosít egy primer expandáló teret a középvezettségű berendezés alatt (a belső hiba/íves zárlat esetén keletkező nyomáshullám csökkentésére)

- lehetővé teszi a transzformátor részleges besüllyesztését a talajszint alá,

- a transzformátor alatti rész olajteknőként funkcionál - olajzáró bevonattal.

A betonház szerves részét képezik

- a közép és kiefeszültségű berendezések tartószerkezetei,

- a belső földelési rendszer, melyek a villamos szerelés során kerülnek beépítésre.

A vasbeton **tetőszerkezet** nyeregtetős kialakítású.

Az oldalfalak hosszú élettartamú törtfheér (RAL 9010) nemes vakolattal vannak ellátva.

A tető és az ajtók azonos színre vannak festve. Preferált szín: betonszürke (RAL 7023).

Az acélszerkezetű **ajtók** műanyag porszórt bevonatúak.

Az ajtók 3-pontos zárszerkezettel vannak ellátva.

Az automatikus ajtóhatárolók az ajtók felső élén vannak elhelyezve.

A transzformátorkamra **szellőzését** a kisfeszültségű tér ajtók alsó részén, valamint a transzformátor kamra falába beépített szellőző ablakon keresztül, a transzformátor alá bevezetett hideg levegő biztosítja, amely a tető alatt kialakított felső szellőző nyílásokon keresztül távozik.

A szellőzőnyílásokon elhelyezett sziták biztosítják az IP 33D védeltséget, és megakadályozzák a darazsak bejutását.

### 1.3.2. Középfeszültségű berendezés

A KTW transzformátorállomásban a legkorszerűbb, SF6 szigetelésű középfeszültségű kapcsolóberendezések (Schneider, Siemens, Ormazabal) kerülnek alkalmazásra. Az ebből következő legfontosabb előnyök:

- a hazai igényeket teljesen kielégítő műszaki paraméterek,
- a csúcstechnológiák alkalmazása miatt nagy megbízhatóság, nagyfokú karbantartási igénytelenség, vagy teljes karbantartás-mentesség (élettartamra lezártak), magas kapcsolási élettartam,
- külső tényezők (légnedvesség, párasódás, porosodás) iránti érzéketlenség,
- kis méretek, korszerű kábelcsatlakozások,
- biztonságos kezelés, feszültségkémlés (beépített kapacitív feszültségosztók),
- távjelzési, távműködtetési (motoros hajtás), zárlatjelzési lehetőség (opcióként),
- A primer berendezések egy részénél a transzformátorleágazási készülékek biztosító szakaszolókapcsolók. Az alkalmazható biztosítókat a gyári használati útmutatók határozzák meg. Biztosító kioldás minden készülék esetén háromsarkú kikapcsolást eredményez.
- A primer berendezések másik csoportjában a transzformátor leágazási készülékek megszakítók, ahol a transzformátorleágazás védelmét a külső energiaforrást nem igénylő elektronikus védelmek látják el.

Az NF kapcsoló berendezést a transzformátor kapcsaival összekötő kábelszakaszok a transzformátorállomásba be vannak építve, azok az állomás szerves részét képezik.

A vonali kábelek készüléktől függetlenül az alapkiépítésben egységesen DIN 47636 szerinti készülékátvezetőre M16 csavarral csatlakozandók.

### 1.3.3. Transzformátorok

A transzformátort általában az áramszolgáltató (Megrendelő) biztosítja, és csak a telepítés helyszínén kerül beépítésre, mivel a komplett állomás transzformátorral együtt nem szállítható és nem emelhető!

Az állomás tartozéka a kamrába elhelyezésre kerülő 4 db transzformátor alátámasztó bak, melyre a transzformátor rezgéscsillapítására szolgáló keménygumi lemez van felragasztva.

A kis és nagyfeszültségű transzformátor csatlakozó kábelek transzformátor felőli csatlakozó végei a transzformátor típusának megfelelően kerülnek kialakításra.

Csatlakozás szempontjából hagyományos transzformátorok esetén kábelsarus, csavaros csatlakozású kábel végelzárók kerülnek kialakításra.

### 1.3.4. Kisfeszültségű elosztó berendezés

A kisfeszültségű elosztó berendezés felépítését az állomás közcélú alkalmazhatósága határozza meg. Főbb paramétereit a táblázat foglalja össze. Alapkiépítésben a kisfeszültségű elosztó berendezés öt részre tagolódik, de tényleges felépítését, kialakítását, készülékezését mindig a konkrét vevői igények határozzák meg.

#### a.) Betáplálási rész

Az elosztó középső harmadának felső részén kerülhet beépítésre a berendezés főkapcsolója, pl. a Schneider gyártmányú EasyPact MVS25N kompakt megszakító.

A berendezés felső síkján túlnyúló síncsonkokra csatlakozik a transzformátor csatlakozó kisfeszültségű kábelgarnitúra az állomás típusnagyságának megfelelően 6 db vezetékszám/fázis darabszámmal (185 mm<sup>2</sup> Cu kettős szigetelésű gumikábel).

A betáplálási részben helyezkedik el az áramváltó garnitúra (igény szerint) a helyi árammérés táplálására, vagy az állomás összfogyasztását mérő műszer áramszálainak biztosítására.

#### b.) Fogyasztói leágazások

A 160 A-es és 400 A-es fogyasztói leágazások száma táblázat szerint.

A 400 A-es függőleges biztosítós szakaszolókapcsolók preferált típusai az EFEN gyártmányúak, míg a 160 A-es függőleges biztosítós szakaszolókapcsolók közül preferált típusai az Apator gyártmányúak. A biztosítós szakaszolókapcsolók FAM módszerrel szerelhetők, cserélhetők, illetve a gyűjtősínre más 185 mm gyűjtősín távolságú (DIN méretű) készülék is beépíthető.

A kapcsolók csatlakozó kapcsai, valamint a készülékek alatt a PEN-sínen lévő csatlakozók

- 400 A-es készülék esetén max. 240 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű,
- 160 A-es készülék esetén max. 95 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű földkábel bekötését teszik lehetővé.

#### c.) Segédüzemi panel

Az állomás alapáramköröit tartalmazó készülékek kerülnek felszerelésre: belső világítás, dugaszoló aljzat, transzformátorvédelem relés áramkörei, sorkapocs doboz.

#### d.) Fogyasztásmérő panel, mérő panel

Az elosztó bal felső részén beépített panelon kerülhetnek - nem tenderes mérési funkciók – kialakításra.

#### e.) Közvilágítási panel

Az elosztó jobb oldali részén kerül beépítésre. A panel tartalmazza a közvilágítás működéséhez az összes áramkört, készüléket. Így

- a közvilágítás főbiztosítóját, főkapcsolóját,
- a közvilágítási fogyasztásmérő beépítéséhez szükséges helyet,
- a közvilágítás vezérlőkészülék beépítéséhez szükséges helyet,
- vezérlőkör áramköreit, átkapcsolót,
- leágazási készülékként szériában 12 db 32 A-es kismegszakítót, valamint
- 12 db max. 50 mm<sup>2</sup> RE kábelér fogadására alkalmas (12 elemű) bontó-földelő sorkapcsot.

### 1.3.5. Földelések

A KTW-1600E tr. állomás belső földelő hálózatát az állomáson belül a kisfeszültségű berendezés alatt kialakított EPH sín biztosítja. Ehhez a sínhez kerülnek csatlakoztatásra a főbb szerkezeti egységek:

- Transzformátor földelő kábelei (2 db: fedél és vastest)
- Nagyfeszültségű kapcsoló berendezés földelő kábele
- Kisfeszültségű elosztó berendezés PEN sínről indított bontható E-síne (Cu kábel)
- Kisfeszültségű kábeltartó földelő kábele
- Betonház test földelő kábele

- Betonház tető (csavaros csatlakoztatással)  
(Ez utóbbi két esetben a bebetonozásra kerülő szerkezeti elemek, a vasalási háló és a földelési csatlakoztatások hegesztett kötással össze vannak kötve.)

A bejövő nagyfeszültségű kábelek fegyverzeteinek földelése a nagyfeszültségű elosztó berendezés vonali celláiban, a berendezés által meghatározott módon kerülhet kialakításra.

A bejövő kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási kábelek fegyverzeteinek földelése a kisfeszültségű berendezés alsó részén végigfutó PEN sínen történik.

Az állomás külső földelő hálózatát a kisfeszültségű berendezés alatti üzemi földelő berendezéshez – az EPH sínhez - csatlakoztatott, az állomás tartozékát képező galvanizált laposvashoz hegesztett kötással kell csatlakoztatni.

A KTW-1600 tr. állomás földelő külső-belső áramkörei a 4. sz. ábrán került bemutatásra.

### 1.3.6. Szellőzés

Az állomás **természetes szellőzését** a belül szitaszövettel borított kisfeszültségű ajtón beáramló hideglevegőnek a transzformátorkamrába történő vezetése biztosítja.

A beáramló hideg levegő mennyiségének növelése érdekében az állomás túlsó hosszanti oldalán, - a transzformátorkamra vonalában – szellőző ablak került beépítésre.

A mindkét irányból beáramló hideg levegő a transzformátor alá áramlik.

A jobb hűtés érdekében a transzformátor bakra van emelve.

A transzformátor hűtőbordái alá vezetett hideg levegő felfelé áramolva keresztül halad a bordákon, hűtve az abban keringő transzformátor olaját.

A kilépő levegő az állomás teljes kerülete mentén, a tetősík alatt hagyja el az állomást.

### 1.3.7. Biztonsági feliratozás, táblák

Az állomás külső burkolatán a kisfeszültségű ajtón szabványos "Vigyázz! 400 V", a nagyfeszültségű kezelőajtón és a transzformátor kamra ajtón "Vigyázz! Nagyfeszültség!" feliratú táblák vannak felszerelve.

Az állomás adattáblája, és a kapcsolási vázlat a KIF oldalon belül, míg a Balesetvédelmi tábla” és a „Feszültség mentesítés 5 biztonsági szabálya” tábla a KIF és KÖF kezelőtér ajtóra belülről kerül felszerelésre.

A kisfeszültségű kamra ajtajára rajztartó tasak is felszerelésre kerül, benne az állomáshoz szükséges dokumentációk.

A transzformátortér szervizajtó nyílásaiban biztonsági elkerítés (fakorlát) tiltja a behatolást.

### 1.3.8. Csomagolás, szállítás, emelés

A gyártómű a készre szerelt KTW állomást fa raklapon, a saját betonház tetejét a szállító járművön külön szállítja. A szállításra kész állomás magassága kb. 280 cm, ezért közúton és vasúton útvonalengedély nélkül szállítható, azonban tekintettel kell lenni a szállítási útvonalon esetleg előforduló alacsony hidakra vagy aluljárókra.

Az állomás csak az erre a célra tervezett és rendszeresített állítható emelőpontú 12 t teherbírású emelőgerendával és kb. 3,5 m hosszú, megfelelő teherbírású (3 t / kötél) kötelekkel emelhető.

**Figyelem!** A transzformátorállomást a transzformátorral összeépítve nem szabad szállítani.

**Fontos!** Az állomás gyártója által biztosított szállító jármű csak és kizárólag szilárd útburkolaton közlekedik (40 tonnás kamion). Telepítés esetén Megrendelő képviselőjének fel kell mérnie a munkagödört megközelítő út minőségét, kedvezőtlen útviszonyok esetén az állomás tovább szállítására külön kell intézkedni.

## 2. KEZELÉSI UTASÍTÁS

Ez a fejezet a KTW transzformátorállomás üzemeltetéséhez szükséges azon kezelési, karbantartási vonatkozásait érinti, amelyek eltérőek az általános gyakorlattól. Részletesebben foglalkozik a közép feszültségű oldalba beépített SF6 szigetelésű körhálózati egység üzemeltetési kérdéseivel, és csak elveiben érinti a kisfeszültségű kezelési ismereteket, azok hagyományosabb jellege miatt.

### 2.1. Általános előírások

A transzformátorállomás egy-, ill. kétszárnyú ajtókon keresztül kívülről kezelhető. Az állomásba belépni tilos, és nem is lehet a helyszűke miatt.

A kis- és nagyfeszültségű térrészek előtt kétszárnyú ajtó van, míg a transzformátortérbe való bejutás céljára egy kisebb méretű egyszárnyú ajtó szolgál.

A nagyfeszültségű és a kisfeszültségű berendezés az állomás két rövidebbik oldala mentén kezelhető, míg a transzformátor kamra ajtaja az állomás hosszanti oldalán van kiképezve.

A kezelőajtókon lakatolhatóságot és a zárast egyidejűleg biztosító zárszerkezetek találhatók. A kétszárnyú ajtók baloldali szárnya reteszelt, míg a jobboldali a zárható szárny, amelynek nyitása után lehetséges a baloldali szárny reteszeinek oldása az ajtó belső oldalán beépített tolózárak mozgatásával. A jobbos, tolórúddal és zárszerkezettel rendelkező ajtók minden esetben 3 pontos zárast biztosítanak.

A különböző rendeltetésű berendezések külön ajtók mögött helyezkednek el, így különböző zárbe-tétfajták alkalmazásával eltérő kezelési jogosultságú hozzáférhetőség is biztosítható.

Az állomást elhagyása előtt mindig körül kell járni, és valamennyi ajtó zárt állapotát ellenőrizni kell.

Az ajtószárnyakat nyitott helyzetben a felül automatikusan beakadó kitámasztók rögzítik. Zárási szándék esetén a kitámasztó kart meg kell emelni.

### 2.2. A közép feszültségű berendezés üzemeltetése

**Fontos:** A közép feszültségű SF6 szigetelésű körhálózati kapcsolóberendezések üzemeltetésénél az állomás tartozékaként mellékelt gyártói használati, kezelési útmutatókat kell figyelembe venni. Ezeket néhány általános érvényű megállapítással egészítjük ki.

#### 2.2.1. BE és KI kapcsolások

A kapcsoló berendezésekbe beépített vonali szakaszolókapcsolók átbillenős rúgós hajtásúak, működtetésük a gyári egy- vagy kétkezes kapcsolókarokkal határozott mozdulattal történik. A kapcsolók frontlapján egyértelműen látható a forgatás, elmozdítás iránya, a nem kívánt (reteszelt) kapcsolás kizárt, mert valamennyi típusnál a tiltott művelethez még a kapcsolókar behelyezése is meg van akadályozva a hajtáscsonk eltakarásával. A kapcsolási helyzetet a szakaszoló mechanizmusával bonthatatlanul összekötött, a frontlapi kapcsolási sémába beillesztett állásjelzők mutatják. Az IEC előírások szerint csak ilyen feltételek teljesítése esetén maradhat el az érintkezők elválásának láthatósága.

A transzformátorleágazási biztosítós vagy megszakítós készülékek hajtása rugóenergia tárolás, melynek segítségével a biztosítós kapcsoló vagy a megszakító kioldása (a transzformátor leválasztása) a munkaáramú kioldóra adott feszültség impulzus, (transzformátor hőfokvédelem), vagy a beépített védelmi relé által kibocsátott kioldó impulzus (túláram és zárlatvédelem) hatására megy végbe.

### **2.2.2. Feszültségkémlés**

A kapcsoló berendezések kábeloldali kapcsainál földelőkapcsolók vannak beépítve, amelyek bekapcsolása az előző ponthoz hasonlóan reteszelt és állásjelzett. Az SF<sub>6</sub> berendezések kábelcsatlakozási átvezetőiben kapacitív feszültségosztók vannak, amelyeknek kapcsai a frontlapra ki vannak vezetve (pl. L1, L2, L3 jelöléssel) a dugaszolható feszültségjelző csatlakoztatása számára. A dugaszolható feszültségjelző hibátlan állapota ellenőrizhető az opcionális tesztelő berendezésben, vagy bármelyik 230 V-os dugaszoló aljzatban.

Másik változat a frontlapon elhelyezett, mindhárom fázisban működő LED-es feszültségjelző lámpa alkalmazása. A feszültségosztók kapcsai ez esetben is ki vannak vezetve a fázisegyeztető csatlakoztatásához.

### **2.2.3. Borítólemezek bontása**

Alapkiépítésben a kapcsoló berendezések kábelcsatlakozási terek borítólemezeinek bontása, vagy a bontás utáni kiemelése a leágazás földelt állapotához reteszelt, közvetlenül vagy egy reteszelő kallantyú által. Ezért a burkolatok megbontása előtt mindig meg kell győződni a reteszelési feltételek teljesüléséről.

### **2.2.4. Kábelcsatlakozás**

A vonali kábelek csatlakoztatása kizárólag a gyártói útmutatókban ajánlott végelzáró típusokkal valósítható meg. A korszerű kábelvégelzárók szerelését - mivel a szerelés jóságáról az egyszerű feszültségpróba nem ad egyértelmű választ - mindig begyakorlott szakember és nagy körültekintéssel végezze!

Az állomásba beépített kapcsoló berendezések vonali átvezető szigetelői íválló kábeltér burkolat alkalmazása esetén mindig M16 csavaros kötéssel kerülnek beépítésre, ezért a költségtakarékosabb, nem érinthető kábelvégelzáró burkolattal (Raychem RICS) is szerelhetők.

A transzformátorleágazási kábelek a KÖF berendezés által meghatározott és szükséges kábelvégelzárókkal vannak szerelve, és teljes körű darabvizsgálat (feszültségpróba, részleges kisülési vizsgálat) után kerülnek beépítésre.

### **2.2.5. Kábelvizsgálat, fázisegyeztetés**

A beszerelt vonali kábelvégek, ill. a kábelnyomvonal feszültség-vizsgálatára a gyártói útmutatók - a kapcsoló berendezések egyedi felépítésének és az alkalmazott végelzáró típusának megfelelően - pontos technológiákat adnak.

Az üzembe helyezést megelőző fázisegyeztetés számára a gyártók fázisegyeztető műszert opcionálisan szállítanak, amelyet a 2.2.2. pontban ismertetett kapacitív feszültségosztók kivezetett kapcsaira lehet csatlakoztatni

### **2.2.6. Az SF<sub>6</sub> gáz kezelése**

A kapcsoló berendezések élettartamra lezártak, ami azt jelenti, hogy az átvezetőkkel, hajtáskapcsolatokkal olyan gáztömör burkolatban van az SF<sub>6</sub> gáz, ami 25-30 évig tartja a típusoktól függően a 0,2-0,5 bar túlnyomást. A gyártói útmutatók ezért nem tartalmazzák az SF<sub>6</sub> gáz kezelésére előírásokat. A kapcsoló szempontjából megengedhetetlen esetleges gáznyomás-csökkenés jelzésére a kezelési útmutatók adnak információt.

### *Megjegyzés:*

A nagyon kis valószínűséggel bekövetkező íves zárlat esetén - vizsgálatokkal igazoltan - az ívtermékek (SF<sub>6</sub> gáz bomlástermékei, egyéb pl. szigetelőanyag égéstermékek) előbb a kábeltérbe, majd a nyomáscsökkentő-hűtő nyíláson keresztül a kezelőtérbe, onnan a felső szellőző nyílásokon keresztül a szabadba távoznak és várhatóan rövid idő alatt eloszlanak.

A transzformátorállomásban maradó kismennyiségű SF<sub>6</sub> gáz, ill. bomlástermékeinek kezelése: semlegesítése, eltávolítása az SF<sub>6</sub> szigetelésű berendezésekhez az üzemeltetőnél általánosan bevezetett módszerek szerint történjék.

Ilyen szabályzás hiányában az üzemzavar elhárításánál ajánlatos az alábbi szempontokat figyelembe venni:

- az SF<sub>6</sub> gáz a légkörben is jelenlevő, nagy molekulájú semleges gáz, bomlástermékei, ill. a szigetelő anyag égéstermékek, fémgözök viszont nagyobb koncentrációban mérgező hatásúak;
- az íves zárlatot okozó üzemzavar után a táplálóoldalon feszültségmentesített állomást ezért csak a kellemetlen szagú füst eloszlása után szabad megközelíteni, ill. környezetében tartósan tartózkodni;
- az állomás házának ajtajai nyitása után a mélyen fekvő részeket (transzformátor olajteknő, a beton kábeltérlet porszívóval ki kell porszívózni, a porzsákokat gondosan meg kell semmisíteni;
- az esetleges fehér port mészhidrát-, vagy nátriumkarbonát-oldattal lehet semlegesíteni;
- a burkolat és egyéb: pl. bőrfelület lemosására szódabikarbóna-oldat használható.

### **2.2.7. Távvezérlés, távjelzés, zárlatjelzés**

A gyártói útmutatók szerint kívánságra beépíthetők elektronikus zárlatjelzők, amelyek segítségével a burkolatok megbontása nélkül megállapítható az esetleges zárlati áram útja. Az elektronikus kivitelű zárlat-, ill. földzárlat-érzékelők beállítható érzékenységet és távjelzést is lehetővé tesznek, amellyel kedvezően kiegészíthető a felügyeleti rendszer.

Az elektronikus zárlatjelző készülék áramváltói és érzékelő egysége a KÖF berendezések vonali mezőiben kerülnek beépítésre. A zárlatjelző készülék kültéri kijelző lámpája a KÖF tér ajtóban, egy kémlelő ablak mögé kerül beépítésre, ezáltal a zárlati áram útja, a zárlat helye vizuális úton is nyomon követhető.

## 2.3. A kisfeszültségű rész üzemeltetése

Az üzemeltetési dokumentációnak ez a fejezete a kisfeszültségű elosztó-berendezést üzemeltető üzemi személyzetnek ad útmutatást az üzemviteli tevékenység elvégzéséhez.

Tartalmazza:

- az általános biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat,
- a kapcsolási lehetőségeket, feszültségmentesítéseket,
- az ellenőrzési tevékenység ismertetését,
- a tartozékok felsorolását,
- és az esetleges hibaelhárítás ismertetését.

### 2.3.1. Biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzrendészeti előírások a kezelés idejére

A kisfeszültségű berendezést csak szakképzett és kioktatott személyek kezelhetik. Ennek biztosítása és ellenőrzése az üzemeltető feladata.

A berendezés üzemeltetése során be kell tartani a vonatkozó, MSZ 1585, MSZ 2364 előírásait, és ezen túlmenően az üzemeltető külön előírásait.

A berendezés kezelését üzemviteli utasítással kell szabályozni, amit az üzemeltető köteles elkészíteni.

A berendezések szerelésekor és üzemeltetésekor be kell tartani a vonatkozó szabványok előírásait és az OPUS munkautasításait.

A berendezés üzemeltetéséhez szükséges biztonsági felszereléseket az üzemi személyzet viszi magával.

A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a berendezés gyári számát, szemrevételezéssel az épességét, és azt, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a munkavégzéshez, kizárva ezzel egy baleseti veszélyforrást.

A kisfeszültségű elosztó nem igényel különleges tűzvédelmi eszközöket. A transzformátorállomásokban az esetleges íves zárlatok utáni helyszínre érkezéskor a még fennálló tüzet porral vagy CO<sub>2</sub> gázos tűzoltó készülékkel lehet eloltani.

### 2.3.2. A kezelőszemélyzet által végezhető üzemszerű kapcsolások, feszültségmentesítések

a.) A berendezés főkapcsolót, **megszakítót** tartalmaz, így a berendezés teljes feszültségmentesítése a készülék működtetése révén is megvalósítható.

(Minden felhasználó/Áramszolgáltató a berendezésen végzendő tevékenységre saját utasítást ad ki. Ez esetenként a gyártó által javasolttól eltérhet, ez esetben az üzemeltető utasításai szerint kell eljárni.)

- A nagyfeszültségű berendezés transzformátor leágazási mező kapcsolókészülékének kikapcsolásával (a kikapcsolt állapotban történő reteszeléssel, figyelemfelhívó táblák elhelyezésével).
- A transzformátor primer oldalának földelésével.
- A KIF elosztó elmenő oldali földelésével.

.

b.) Az erőátviteli leágazások NH00 és NH2 típusú szakaszolókapcsoló-biztosítói üzemi, kis túlterhelési áramok vezetésére, be- és kikapcsolására alkalmasak. Fontos, hogy a készülék fedeleit a biztosító betétekkel együtt határozott, erőteljes mozdulattal emeljük ki vagy tegyük a helyére.

Nagyobb túlterhelési áramok, zárlati áramok esetén a biztosító a rá jellemző paraméterek mellett kiolvad.

Egy leágazás kikapcsolásakor a kapcsolófedeleket biztosító betét nélkül kell visszahelyezni. Ez az állapot a feszültség alatti pontok megérintését és a zsirosított érintkezők elkoszolódását megakadályozza, egyidejűleg az átlátszó fedeleken keresztül ellenőrizhető a leválasztott állapot.

Lehetőség van bármely leágazás leföldelésére is. E művelet elvégzésekor a következő sorrendet kell betartani:

- A kapcsolófedeleket a betétekkel együtt ki kell emelni.
  - A 3 fázisú földelő-rövidrezáró készüléket a leágazási készülékbe kell helyezni, ez által a földelő készülék **az elmenő kábel kábelvégeit (terhelési oldalt) földpotenciálra helyezi.**
- A földelő-rövidrezáró készülék nem tartozéka a transzformátor állomásnak!

### **2.3.3. Betáplálás, energia elosztás**

A betáplálási rész készülhet megszakítóval, terheléskapcsolóval vagy bontható sínszakasszal. Ha ez utóbbi kivitel van beépítve, a kismegszakítású rész feszültségmentesítése csak középfeszültségű-oldali feszültségmentesítéssel biztosítható.

A kapcsolható biztosítós leágazások kábelfej-felőli feszültségmentesítésére az állomásnak tartozékát nem képező áramszolgáltatói földelő-rövidrezárók szolgálnak.

A betáp rész sínjeire vannak rászerezve az áramváltók, amik az állomás fogyasztásméréséhez vagy a helyi méréshez biztosíthatják az áramjeleket.

### **2.3.4. A közvilágítási panel üzeme**

Kezelése hagyományos módon történik. A leágazási készülékek kismegszakítók, melyek a közvilágítási kábelek bekötésére szolgáló bontó-földelő sorkapcsokba csatlakoznak. A sorkapcsok max. 50 mm<sup>2</sup> tömör vezető bekötését teszik lehetővé.

A sorkapocs csúszka csavarjának kilazításával, és a csúszka lehúzásával majd rögzítésével az elmenő közvilágítási kábelerek kitáp pontjai földelésre kerülnek.

Lehetőség van a közvilágítás közvetlen fogyasztásmérésére is.

A közvilágítás vezérlése egy háromállású (kézi-0-aut) kapcsoló használatával választható ki:

- „Kézi” állásban a világítási áramkörök fix, kézzel történő bekapcsolása,
- „0” állásban tiltás, közvilágítás nem üzemel, ill.
- „Aut” állásban körfrekvenciás vezérlővel történő központi bekapcsolás lehetséges.

### **2.3.5. A segédüzemi panel üzeme**

A segédüzemi panelre van felszerelve az állomás háziüzem áramköreinek (belső világítás, dug. aljzat, tr. védelem) kismegszakítói, valamint egy védőérintkezős dugaszoló aljzat, mind ez egy műanyag fedelű kiselosztóban.

### **2.3.6. Műszaki állapot ellenőrzése**

A berendezés (transzformátorállomás) bármilyen célból való felkeresése esetén, de legalább karbantartási táblázat szerint szemrevételezéssel ellenőrizni kell a következőket:

- a kismegszakítású elosztó állapotát,
- a 2.3.1.-es alfejezetben foglaltakat (pl. elegendő hely áll-e a rendelkezésre),
- a behelyezett olvadóbiztosító betétek állapotát.

A berendezés üzemeltetéséhez csak kifogástalan állapotú elemek, eszközök használhatók fel.

## **2.4. Karbantartás**

A KTW állomás villamos technológiája nem igényel különleges karbantartási előírásokat. A beépített SF<sub>6</sub> szigetelésű kapcsoló berendezések „élettartamra lezártak”, karbantartást általában még a hajtásuk sem igényel. (lásd még a gyártói használati útmutatók előírásait!)

A transzformátort, kifeszültségű készülékeket a gyártó művi előírásoknak megfelelően kell gondozni, míg az állomás egészére ugyanazok a normák alkalmazhatók, mint a többi előre gyártott transzformátorállomásra.

Az üzemeltetési dokumentációnak ez a fejezete a kifeszültségű elosztó üzemi és karbantartó személyzetének a karbantartási munkák elvégzéséhez ad útmutatást.

Tartalmazza:

- általános, biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat,
- az időszakos karbantartás tevékenységeit,
- a szükséges eszközöket, anyagokat.

### **2.4.1. Biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások a karbantartáshoz**

A karbantartási munkák elvégzése idejére egyrészt azok az előírások érvényesek, amik a kezelésnél (2.3.1. fejezet), másrészt be kell tartani a balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályok előírásait is.

A munkához felhasznált lemosó- és oldószerek általában tűzveszélyesek és az egészségre károsak. Ezekkel a munkát fokozott figyelemmel kell végezni.

Fontos, hogy a berendezés karbantartásához csak az eredetivel azonos típusú, vagy azzal mindenben egyenértékű készülékek, anyagok használhatók fel. El kell kerülni az olyan jellegű beavatkozásokat, amelyek az eredeti tulajdonságokat, funkciókat megváltoztatnák.

### **2.4.2. Időszakos karbantartás**

A réz gyűjtősínnel szerelt konstrukció miatt üzembe helyezés után elégséges a karbantartási táblázat szerinti karbantartást végezni.

A karbantartás során az alábbiakat kell elvégezni:

- portalanítás,
- az összes rögzítő, kötőelem után húzása és belső áramút ellenőrzése,
- szigetelők ellenőrzése, tisztítása,
- kábelsaruk ellenőrzése,
- mérőváltók ellenőrzése,
- biztosító betétek ellenőrzése,
- feliratok meglétének ellenőrzése,
- a védő és üzemi földelések, érintésvédelem ellenőrzése.

### **2.4.3. A karbantartáshoz szükséges eszközök és anyagok**

- mérőeszközök,
- szerszámok a szereléshez,
- festőeszközök,
- oldószerek, zsírtalanító folyadékok, gépszír, rongy.

A szükséges eszközöket és anyagokat a karbantartó személyzet viszi magával.

A karbantartási tevékenységeket összefoglaltuk a karbantartási táblázatban:

<b>Feladat (vonatkozó fejezet)</b>	<b>2 év</b>	<b>10 év</b>	<b>20 év</b>
<b><u>2.3.3 Műszaki állapot ellenőrzése</u></b> - a berendezés állapotának, - a kezelési helyek szabaddá tételének, - az olvadó biztosító betétek állapotának ellenőrzése	X	X	X
<b><u>2.4.2 Időszakos karbantartás</u></b> - portalanítás - az összes rögzítő kötőelem után húzása és belső áramút ellenőrzése - szigetelők ellenőrzése, tisztítása, - kábelsaruk ellenőrzése, - mérőváltók ellenőrzése - biztosító betétek ellenőrzése - a védő és üzemi földelések érintésvédelem ellenőrzése	X	X	X
<b><u>4.5 Telepítés, helyszíni szerelés</u></b> - a rögzítési pontok ellenőrzése, - a bekötött erőátviteli és közvilágítási kábelek rögzítő csavarjainak után húzása, - üzemviteli napló ellenőrzése	X	X	X

## **2.5. Transzformátor cseréje, primer berendezés cseréje**

Az állomás üzemeltetése során a transzformátor csere akár tervszerűen, a megnövekedett teljesítmény igények kielégítése végett elképzelhető.

Primer berendezés csere, annak végzetes hibája vagy károsodása miatt az állomás üzemeltetése során – elvileg lehetséges.

Mindkét tevékenység esetén, akár tervszerű csere, akár meghibásodás következtében – a következő teendők szükségesek:

### **2.5.1. Transzformátor cseréje**

Az állomás tartozékaként mellékelt 4 db Tetőemelő fület a tető hosszanti oldalainál bebetonozott M20-as menetes hüvelyekbe kell csavarni.

Az állomáson belül annak sarkainak irányában a beépített tetőrögzítő idomok csavarkötéseit bontani kell, hogy a tető leemelhető legyen. A tető nagy súlya miatt daru alkalmazása szükséges. Emelés és földre helyezés során ügyelni kell arra, hogy a tető élei ne sérüljenek. Célszerű a tetőt síkfelületre helyezni, sarkainál fa stáfli (deszka) alátámasztást alkalmazni.

A transzformátor kis- nagyfeszültségű átvezetős szigetelőiről a csatlakozó kábeleket, földelési pontjáról a földelő kábelt le kell kötni. Ki kell kötni a transzformátorvédelem vezérlő vezetőit a hőmérőből.

Ezt követően a transzformátor kiemelhető.

Új transzformátor beemelése esetén

- a kiemelt transzformátorról a 4 db rezgés csillapító alátétet le kell szerelni, majd azokat fel kell szerelni a beemelésre váró új transzformátor alsó U-alakú tartó gerendázatára,
- a transzformátor beemelését követően vissza kell kötni a hőmérő vezetékét,
- vissza kell kötni a kis- és nagyfeszültségű trafó csatlakozó kábeleket, valamint a transzformátor földelő sodronyát.

A tető visszahelyezése során ügyelni kell a tető élek és az oldalfalak párhuzamosságára.

A tető szimmetrikus és párhuzamos visszahelyezése esztétikai szempontokon túlmenően szellőzés-technikai szempontok szerint is fontos!

A tetőföldelés folytonosságának visszaállítása érdekében a 4 db rögzítő idommal a tetőt a házhoz kell csatlakoztatni.

A 4 db Tetőemelő fület az állomásban ismételten el kell helyezni, a tetőemelő menetes hüvelyeit a korábban kivett Rd20 műanyag dugóval le kell zárni.

### **2.5.2. Primer berendezés cseréje**

A primer berendezés cseréjéhez a 2.5.1. pontban felsorolt minden tevékenységet el kell végezni a tető leemeléséig bezárólag. Csak ezt követően emelhető ki a közép feszültségű kapcsoló berendezés a következők szerint:

- A nagyfeszültségű vonali és transzformátorcsatlakozó kábelek és földelővezetékek kikötésén túlmenően bontani kell a berendezésnek az alapkerethez (tartószerkezethez) csatlakozó összes rögzítő csavarját.
- Ki kell kötni a huzalozásokat: MX tekercs vezetéke, zárjelző tápkábele, stb.
- A primer berendezést ki kell daruzni.

Új primer berendezés beemelése esetén az előbb részletezett tevékenységeket fordított sorrendben kell elvégezni.

- Berendezés helyre történő mozgatása, mechanikai rögzítése.
- Kábelek és földelések bekötése.
- Huzalozások visszaállítása.

## 3. EMELÉSI UTASÍTÁS

### 3.1. Emelési Utasítás hatálya

Ezen utasítás kiterjed a KVGY Kft. által gyártott **KTW-1600E** típusú betonházas transzformátorállomások emelésére a KVGY Kft. telephelyén (7400 Kaposvár Guba Sándor u. 38) és a mindenkori, a megrendelő által megadott telepítési helyszínen.  
A tető és a ház legnagyobb megengedett össztömege nagyobb, mint 8800 kg!

### 3.2. A KVGY Kft. telephelyén végzett emelés


A betonházas transzformátorállomások KVGY Kft. telephelyen végzett emelése (Felrakása szállítóeszközre), raklapon, targoncával történik a Nemzeti Jogszabálytár 47/99 GM Emelőgép Biztonsági Szabályzatában leírtak betartásával.

### 3.3. Emelés a megrendelő által megadott telepítési helyszínen

A **KTW-1600E** típusú betonházas transzformátorállomás **tetővel együtt nem emelhető!**

Az emelés általános szabályait a Nemzeti Jogszabálytár 47/99 GM Emelőgép Biztonsági Szabályzata tartalmazza. Ezen előírások betartása kötelező!

A Nemzeti Jogszabálytár 47/99 GM Emelőgép Biztonsági Szabályzatában leírtakon felül betartandó előírások



Az emeléshez szükséges súlyadatok elhelyezésének helye

**AZ EMELÉSI FEALADATOKHOZ CSAK A HITELESÍTETT, SORSZÁMOZOTT HÁZ EMELŐK HASZNÁLHATÓK!**

**Ház emelő Z-5001-0010**

Felhasznált darabszám: 4 db.





KAPOSGÉP	KAPOSVÁRI MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ VÁLLALAT		
Típus	EG-25	Tömeg	460 kg
		Gyárt. szám	001701
		Gyárt. év	2001



### 3/6 méteres körkötél

Felhasznált darabszám: 4 db

Gyártási szám: 1533, 1539, 1540, 1541

Teherbírás áganként 8 tonna

### 5/10 méteres körkötél

Felhasznált darabszám: 4 db

Gyártási szám: 2892, 2896, 2899, 2902

Teherbírás áganként 10 tonna

### Gyűrűs csavar M20x30 Zn

### FABORY 200.001



Kereskedelemben kapható, vásárolt termék. KVGY cikkszám: 4007002154


Felhasznált darabszám: 4 db.

Minőségi bizonyítvány:

A gyártás során a tetőre 4 darab M20x30 mm – s Gyűrűs csavar kerül rögzítésre úgy, hogy csavarokat ütközésig be kell csavarni.


### 3.4. Az emelés vázlatos rajza (5. ábra)

Első lépés: a ház leemelése




Második lépés: a tető leemelése

Az emeléskor a kötelek csúcshöge nem haladhatja meg a 60° - t



Az emelőgerenda használata a ház emelésekor:



Az emeléshez szükséges súlyadatok elhelyezésének helye

### 3.5. Az emelésre vonatkozó felirati táblák

Emelési utasítás 4 m, vagy annál nagyobb hosszúságú (hosszabb) KTW transzformátor állomások esetén:

Az állomást ráhelyezett tetővel együtt szállítani és emelni tilos!

A ház emelése során az **emelőgerenda használata kötelező!**

Az állomást transzformátorral együtt szállítani és emelni tilos!

Az állomás súlya nagyobb, mint 9 tonna.

## 4. TELEPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

Ezek az előírások csak az állomás sajátosságaiból következő, szükséges mértékű szabályozásokat rögzítik, amelyek eltérnek az általános létesítési gyakorlattól.

Az állomás telepítését az alábbiak szerint javasoljuk elvégezni:

### 4.1. Szállítás, daruzás, tárolás

A transzformátor állomás szállításához legalább 20 tonna teherbírású tehergépkocsi szükséges.

A trafóház tetővel együtt szállítható, telepítéskor daruval együtt mozgatható erre a célra kialakított emelőpontok (4 db M30-as belső menet 50 mm hosszan) felhasználásával.

KVGY-s szállítás esetén a gyártó a szállításhoz és célszerűen a végleges telepítési helyszínen történő daruzáshoz térítésmentesen biztosítja a 12 tonna teherbírású emelőgerendát, a 4 db 3 tonnás emelőkötelet és a 4 db házemelő fület. A daruzás után fenti anyagokat KVGY haza szállítja.

Az állomás tartozéka a tetőbe becsavarozott 4 db tetőemelő fül, az továbbra is Megrendelőnél, illetve az állomásban marad.

A ház daruzása csak a rendeltetészerű emelőfülek alkalmazásával, az erre a célra kijelölt helyeken szabad. Emelőgerenda alkalmazása **kötelező!**

A legalább 30 tonna teherbírású daru biztosítása - egyéb megállapodás hiányában - Megrendelő feladata.

Tároláskor az állomás nem támaszt különleges igényeket, de mindenesetre eléggé sík legyen a terep, hogy a betonház alaplemeze ne sérülhessen.

### 4.2. Alapozás, földmunka

A környezet mértékadó terepszintjéhez – **a végleges járdaszinthez** - viszonyítva 100 cm mélységig géppel, ahol ez nem lehetséges kézi erővel ki kell termelni a földet. Az alap befoglaló mérete oldalanként legalább 50 cm-el nagyobb legyen a transzformátorállomás külső méreteinél a könnyű beemelhetőség és a földelő hálózat kialakítása érdekében.

**Betonház alapterülete: 215 x 400 cm**  
**Alap befoglaló mérete (javasolt): min. 320 x 450 cm**

Az aljzatot 0,9 relatív tömörséggel meg kell tömöríteni.

Tömörítés után 10 cm vastag vízszintezett kavicsréteget és 5 cm vastag elsimított homokréteget kell készíteni. Fenti anyagok kiválthatók 15 cm vastag vízszintezett aprókavicsos sóderágy elkészítésével. Erre kell elhelyezni a keretföldelőt, majd beemelhető a betonház.

A külső földelő hálózat kialakítása és a kábelek bekötése után a transzformátorállomás körül a kitermelt földet vissza kell tölteni, tömöríteni, majd betonból kb. 10 cm vastag, min. 50 cm széles járdaszalagot kell készíteni, aminek lejtése kb. 3 %, a csapadékvíz elvezetése érdekében.

## **4.3. Telepítés – állomáson belüli tevékenységek**

### **4.3.1. Transzformátor állomás munkagödörbe történő beemelése**

A KVGY-s gépkocsivezető szakmai segítségével kell a daruzási műveletet elvégezni.

A telepítés napján a gépkocsivezető magával viszi az állítható emelő gerendát és a 4 db Házemelő fület, ami révén a betonház a gépkocsi platóról a munkagödörbe emelhető.

Daruzás során ügyelni kell arra, hogy az állomás megemelése során a ház kiegyensúlyozott legyen. Nagy kiegyensúlyozatlanság esetén a házat megemelni tilos, vissza kell engedni a platóra, majd az emelő gerendánál a kötélzet állítható függesztési pontján kell igény szerint módosítani.

Ezen műveletek koordinálását a gépkocsivezető végzi.

Az emelés nagy szilárdságú üvegszál erősítésű kötéllal történik. Ennek ellenére el kell kerülni azt, hogy az emelés során a ház annyira kiegyensúlyozatlan legyen, hogy az egyik oldalon a tető jól láthatóan nekifeszüljön a két kötélágnak. Ez az állapot az oldalfalak, nyílászárók sérülését is okozhatja.

Daruzás után a házemelő füleket ki kell csavarni, helyükre a tartozékok között mellékelt 4 db Rd30-as műanyag záródugót kell behelyezni.

Az emelő gerendát a kötélzettel együtt és a házemelő füleket a gépkocsivezető visszaszállítja KVGY telephelyére.

Ház emelő fülek menete: 4 db M30 menet

### **4.3.2. Transzformátor beemelése**

A transzformátor rezgés csillapítására szolgáló, az állomás tartozékaként szállított 4 db rezgéscsillapító bakot fel kell szerelni a transzformátor U-alakú talpgerendájára úgy, hogy az alátét gumírozott oldala nézzen lefelé. A felerősítéshez szükséges furatok a transzformátor talpgerendáinak végénél gyárilag kialakításra kerültek. (Görgő felerősítés furatai) Célszerűen ezt a műveletet a transzformátor daruzása során kell elvégezni.

A transzformátor csak ezek után daruzható be.

A transzformátor daruzása során ügyelni kell a transzformátornak a kamrába történő szimmetrikus, oldallakkal párhuzamos elhelyezésére.

### **4.3.3. Transzformátorcsatlakozó kismegszakító kábelek bekötése**

Az állomás részét képezik a transzformátorcsatlakozó kismegszakító kábelek, melyek a kismegszakító berendezés felső betáp sínére vannak rászerezelve.

Ha a transzformátor biztonságos beemeléséhez szükséges, akkor a kismegszakító kábeleket a sínekről le kell szerelni, majd a transzformátor beemelése után visszaszerezni, illetve a transzformátor kismegszakító csatlakozó papucsokra rákötni.

A transzformátor kivitelének megfelelően papucsos csatlakozójú átvezetők esetén a kismegszakító tr. csatlakozó kábelek kábelsarus kialakításúak.

### **4.3.4. Transzformátorcsatlakozó nagyfeszültségű kábelek bekötése**

A transzformátorállomásba gyárilag bekötésre kerülnek a transzformátorcsatlakozó nagyfeszültségű kábelek. A transzformátor beemelése esetén ezeket kiszerezni nem kell, csak oldalra el kell húzni, hogy a transzformátor beemelését ne akadályozzák, illetve a kábelek ne sérüljenek meg.

A kábelek ívét úgy kell hajlítani, hogy biztonságos távolságot kell tartani a fémszerelvények és a szomszédos feszültség alatti nagyfeszültségű átvezetők között.

A transzformátor kivitelének megfelelően csavaros csatlakozójú nagyfeszültségű átvezetők esetén a tr. csatlakozó kábelek kábelsarus kialakításúak.

### **4.3.5. Transzformátor földelése**

Az állomás tartozéka a belső földelő hálózat EPH sínéhez hozzácsavarozott 2 db transzformátor földelő vezeték, melyet a transzformátor beemelése után annak földelési pontjaihoz is hozzá kell erősíteni.

### **4.3.6. Transzformátorvédelem bekötése**

Az 1600 kVA transzformátor teljesítmény esetén kétkörös (hőfokvédelem és gázvédelem) védelmi kör kerül kiépítésre, ami működtetheti a nagyfeszültségű berendezés transzformátor leágazási készülékét, energiatárolós (kikapcsolásra előkészített) kapcsolóját.

A transzformátorkamrában a transzformátor védelmi készülékéhez 2+2 vezetékszal bekötése szükséges (1 db YSLY 5x1,5 kábel), ami a transzformátorkamra falához megfelelő hossz méretben feltekercselve, rögzítve van.

### **4.3.7. Betonháztető ráemelése**

A belső munkák elvégzése után a ház teteje az emelőfülek alkalmazásával visszaemelhető. A daruzás során ügyelni kell arra, hogy a tető szélei párhuzamosak legyenek a ház oldalaival, valamint a tető túlnyúlása mind a négy oldalon egyforma legyen. Ez utóbbi két szempont betartása a jobb szellőzés és az esztétikus megjelenés miatt szükséges.

A tetőemelő fülek szállítás során a tetőbe becsavarva vannak. Kicsavarásuk után azok helyére a tartozékként mellékelt 4 db Rd20-as műanyag záródugókat kell behelyezni, a tetőemelő fülek továbbra is az állomás tartozékai maradnak.

A tető végleges rögzítése a 4 db tetőrögzítő menetes orsók kismértékű meghúzásával fejeződik be. A menetes orsók a tetőföldelés folytonosságát, a földelőhálóba történő bekötését is jelentik egyben.

Tető emelő fülek menete: 4 db M20 menet

## **4.4. Hálózati csatlakozások**

### **4.4.1. Nagyfeszültségű földkábelek bekötése**

A transzformátorállomásba csak egy erű térhálós kábelek köthetők be.

A nagyfeszültségű földkábelek bekötése során a kábelek nyomvonalának és az állomás teljes szélességének megfelelően a kábelek könnyű beköthetősége és széthúzása érdekében öblöt kell kiásni.

A nagyfeszültségű kábel befűzését óvatosan, a kábelívekre ügyelve kell végezni.

Első lépésként az állomás tartozékok között mellékelt kb. 25 cm hosszúságú gyantás meleg zsugorcsovot kell felfűzni a kábel mentén. A zsugorcsoó épségére a kábelbekötés további munkálatai során ügyelni kell.


A kábeleket a kábelbevezető nyíláson (csövön) keresztül befűzve a primer berendezés kábelcsatlakozó terében kell kibuktatni.

A kábelfejelést a vonatkozó technológiai utasításoknak megfelelően kell elvégezni.

A szerelt kábelt vissza kell húzni a berendezés csatlakozó szigetelőihez való rögzítés céljából. Kábelfegyverzet földelése a primer berendezésen belül, belső földelő-csavarokra történik.

A kábelíveket újból ellenőrizni kell, éles törés nem lehet.

A kábelek mechanikus rögzítését a primer berendezés kábeltartójára az azokon lévő bilincsekkel el kell végezni.



BEÖNTÖTT NF - KÁBELBEVEZETŐ  
anyaga: korrózióálló acél

A nagyfeszültségű vonali kábelek bekötése után a kábelbevezetés vízzáró tömítését el kell végezni. A kábelre korábban felhúzott zsugorcsovet a kábelcsatlakozás síkjáig, a kábelbevezetés csőcsonkjaira, gyakorlatilag ütközésig vissza kell húzni. Egyenletes hőhatásra (pl. gázégővel, hőlégfúvóval) a zsugorcsovet szakszerűen a csőcsonkra illetve az abból kiálló kábelszakaszra résmentesen, egyenletesen rá kell zsugorítani.

#### 4.4.2. Kisfeszültségű földkábelek bekötése

Az erőátviteli elmenő kábelek bekötése során a kábelek nyomvonalának és a kisfeszültségű tér teljes szélességének megfelelően a kábelek könnyű beköthetősége és széthúzása érdekében öblöt kell kiásni.

A kisfeszültségű berendezésbe bekötésre kerülő erőátviteli kábelek közvetlenül csatlakoztathatók (érszigetelés lefejtése után) a készülékek és a PEN sínre szerelt V-direkta gyorscsatlakozókba.

A kábelek földelő sodronyai ez esetben is a PEN sínre kötendők.

A kábelek mechanikus rögzítése a kisfeszültségű berendezés síkja alatt, szorítókenyeges bilincsekkel könnyen elvégezhető. Az állomás tartozékaiként mellékelve vannak az erőátviteli és közvilágítási kábelek számának, méretének megfelelő szorító bilincsek.

#### 4.4.3. Állomás külső földelő hálózata

Megrendelőnek a vonatkozó technológiai utasításoknak megfelelően kell kialakítania az állomás külső földelő hálózatát. A kialakított külső földelő hálózat csatlakoztatását a transzformátorállomás belső üzemi földelő berendezéséhez a kisfeszültségű rész kábelátvezető nyílásánál kivezetett, az EPH sínre csatlakoztatott 40x5 mm-es laposvashoz hegesztéssel kell csatlakoztatni.

Amennyiben lépésfeszültség csökkentő keret is készül az állomás nyílászáróinak előterében, úgy azt a keretet a földben, egy keret összekötő vassal a földelő kerethez kell hegesztet kötéssel csatlakoztatni.

A földelőhálózatok ellenállása 2 ohm-nál nagyobb nem lehet.

Az állomás külső-belső földelési hálózata a 4. ábrán látható.

### 4.5. Üzembe helyezés

Üzembe helyezés előtt a szokásos tennivalók mellett a következőket kell még elvégezni:

- Beépített készülékek, berendezések épségének, komplettségének ellenőrzése az összes kapcsoló készülék ki-be kapcsolásával. (1-2 kapcsolási ciklus)

- Transzformátorra csatlakozó kisfesz. és nagyfesz. kábelek csavarkötéseinek ellenőrzése.
- Kisfeszültségű berendezés erőátviteli leágazásaiba késes olvadó betétek behelyezése.
- Földelő körök ellenőrzése, földelési ellenállás mérése.
- Transzformátorvédelmi áramkör tesztelése, nagyfeszültségű berendezés kioldásának ellenőrzése.
- Bekötésre kerülő, helyszíni kábeljeléssel készülő nagyfeszültségű vonali kábelek villamos szilárdságának ellenőrzése.

Az állomás biztonságos üzemeltetése érdekében a következő dokumentációs feladatokat is el kell végezni:

- Az állomás azonosítási számát egyedileg, vagy az állomás egyik ajtójára felszerelt táblán fel kell tüntetni.
- Nagyfeszültségű berendezés cella ajtó felirati tábláján a betáp vonali áramkört fel kell tüntetni.
- Kisfeszültségű berendezés erőátviteli készülékek felirati tábláin a leágazások megnevezését fel kell tüntetni.
- Az állomás rajztartó tasakban a leszámolási rajzdokumentáció (huzalos, sorkapcsos rajzok) és az üzemeltetési dokumentációk (tr. állomás, nagyfesz. berendezés) meglétét, kitöltött állapotát ellenőrizni kell.


## 5. TARTOZÉKOK, KEZELŐELEMELK

Felsorolásra kerülnek az állomásba beépített, behelyezett tartozékok, amiknek meglétét MBO az állomás kiszállítása előtt minden esetben ellenőrzi. (Az egyes tételek darabszáma a mindenkori konkrét megrendelés szerint változhat.)

- 4 db Tetőemelő fül
- 5 db Rd20 Műanyag záródugó tetőhöz
- 5 db Rd30 Műanyag záródugó betonházhoz
- 1 db Állomás külső földelő vas (galvanizált laposvas)
- 8-12 db L=25 cm hosszúságú, belülről ragasztós gyantás meleg zsugorcso (KÖF kábelbevezetés tömítéséhez)
- 15 db Műanyag dugó KÖF kábelbevezetés tömítéséhez bedugózva
- 12 db OBO 58 – 64 mm bilincs az erőátviteli kábelekhez (NH2 készülék darabszáma szerint)
- 2 db OBO 34-40 mm bilincs az erőátviteli kábelekhez (NH00 készülék darabszáma szerint)
- 4 db OBO 34-40 mm bilincs a közvil. leágazásokhoz
- 4 db Rezgéscsillapító trafótartó bak (gumírozott)
- 1 db Fakorlát trafókamra ajtókeretben
- 4 db Tetőrögztítő idom kpl.
- 2 db „U”-16 rovatkás tip. ajtónyitó kulcs transzformátor állomáshoz
- 1 db KÖF berendezés működtető kar

## 6. ÁBRAJEGYZÉK

KTW-1600E tip. Betonházas tr.állomás befoglaló méretei I.	1. ábra
KTW-1600E tip. Betonházas tr.állomás befoglaló méretei II.	2. ábra
KTW-1600E tip. Betonházas tr.állomás elrendezési rajza	3. ábra
KTW-1600E tip. Betonházas tr.állomás külső és belső földelő hálózata	4. ábra
KTW-1600E tip. Betonházas tr.állomás egyvonalas kapcsolási rajza	5. ábra
KTW-1600E tip. Betonházas tr.állomás axonometrikus nézeti rajza	6. ábra
KTW-1600E tip. Betonházas tr.állomás KIF elosztó nézeti rajza	7. ábra




KAPOSVÁRI  
VILLAMOSSÁGI  
GYÁR KFT.

KTW-1600E  
Üzemeltetési  
dokumentáció

1. ábra

**KTW-1600E tip. Betonházas transzformátorállomás**  
**KIF és TR kamra oldali nézetek**  
**Eiölnézet**


Megjegyzés: méretek cm-ben



KAPOSVÁRI VILLAMOSÁGI GYÁR KFT.
KTW-1600E Üzemeltetési dokumentáció
2. ábra


**KTW-1600E tip. Betonházas transzformátorállomás  
KÖF és TR kamra oldali nézetek  
Hátul nézet**

Megjegyzés: méretek cm-ben



KTW-1600E  
Üzemeltetési  
dokumentáció

3. ábra




KTW-1600E

Üzemeltetési dokumentáció

4.ábra

### KTW-1600E típus. Betonházas transzformátorállomás külső és belső földelőhálózata



**Schneider**  
**RM6-IDI (-IID)**  
 Un=24kV  
 In=630/200A  
 Ith=16kA(1sec)

N2xSY 12/20kV  
 3x1x35mm<sup>2</sup> Cu

TR  
 Un=22/0,42kV  
 Sn=max.1600kVA

**KEB-2500**  
 Un=0,4kV  
 In=2500A  
 Ith=50kA (1sec)

NSGAF0u 1,8kV/3kV  
 6x3x185mm<sup>2</sup> L1,L2,L3  
 6x185mm<sup>2</sup> PEN

1FR  
 Főjelzőberendezés

1KA  
 ETM110 BA C

1K  
 MN 5310 (2db)

2K  
 Lo-75bvp 8W,240V (2db)

2KA  
 ETM110 10A C


3KA  
 ETM110 BA C

1SR  
 Finder 230V/0

Kezelőtér világítás

80x(10+8)mm CuE/fázis  
 120x10mm CuE/PEN

**Főkapcsoló**  
 Schneider Electric  
 EasyPact MVS25 N  
 Kompakt megszakító  
 In=2500A  
 Mervev kivétel, kézi hajtás  
 ETV 2I védelem  
 (beállítási tartomány: 100DA-250DA)  
 MX kioldó: 240 Vac



T  
 1AV...

15R  
 Finder 230V/0

1KÖF/MX

Dugaszoló aljzat


Transzformátor védelem  
 KÖF berendezés kioldása

1AV...

Aramváltó beépítési hely

L1,L2,L3 80x10mm CuE 2500A 50kA (1sec)

Aggregátoros csatlakozási hely



Erődtviteli lámpázások  
 max. 400A  
 max. 4x240mm<sup>2</sup>


Közvilágítási lámpázások  
 max. 32A  
 max. 4x50mm<sup>2</sup>

**KTW-1600E** tip. Betonházas transzformátorállomás  
 Egyvonalas kapcsolási rajz



**KTW-1600E**  
 Üzemeltetési  
 dokumentáció

5. ábra



KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI HIRVÉNY Zrt. 1133 Technológiai irattárak		KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI HIRVÉNY Zrt. 1133 Technológiai irattárak	
Típus: KTW-1600E Magnevezés: Szerelvényezett ház		Típus: KTW-1600E Magnevezés: Szerelvényezett ház	
Méret: 24518 x 1800 x 1100 mm		Méret: 24518 x 1800 x 1100 mm	
Gyártó: Hírtechnika Zrt.		Gyártó: Hírtechnika Zrt.	
Rajzszám: Z-5207-0260-10-11		Rajzszám: Z-5207-0260-10-11	

6. ábra: KTW-1600E tip. tr. állomás axonometrikus nézeti rajza

